

银邦金属复合材料股份有限公司

水污染管理内部总结报告

二零二四年五月

水污染管理内部总结报告

目前公司实际有污水排放口 4 个，生活污水（含食堂废水）经化粪池或隔油池预处理后与反冲废水、制纯废水一同接管至梅村水处理厂处理。

根据国家排污许可证中的要求，全厂年度排放废水排放量为 39970 吨/年；污染物接管量为化学需氧量 13.9315 吨/年；悬浮物 6.955 吨/年；氨氮 0.9258 吨/年；总氮 1.1 吨/年；总磷 0.1584 吨/年；动植物油 0.4184 吨/年；石油类 0.016 吨/年。

根据相关要求，雨水排放直接排放至市政雨水管网，每次下雨进行流动采样后送检，送检结果均符合相关要求。污水每半年检测一次，主要检测项目有化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH 值、悬浮物、石油类、五日生化需氧量。

所有委托由具备资质的第三方检测，均符合相关要求，对周围环境未造成污染危害。